



SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o.

56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, tel. 62 785 51 54, fax 62 785 51 66

NIP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleśnica k-to: 84 9584 0008 2006 0601 2807 0001
KRS: 0000248217, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, S.R. Wrocław Fabryczna
Kapitał zakładowy: 12.721.000 PLN

WK/44/2017

Syców, 23-03-2017 r.

Nr sprawy: Z/6/WK/2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 17-03-2017 r., na Realizację dostawy materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zamawiający - Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Sycowie, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 8, 56-500 Syców, niniejszym przekazuje treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego z dnia 17-03-2017 wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE NR 1

Proszę o doszczegółowienie wymagań dotyczących studni (zał. nr 3, poz. 32-33)

Czy studnie mają posiadać w komplecie teleskop tworzywowy z uszczelką umożliwiającą ułożenie na nim włazu?

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający wyjaśnia, że studnie PCV 600 przelotowe DN160 winny posiadać w komplecie:

1. Kinetę PCV 600 – przelot DN160
2. Teleskop PE600 z uszczelką
3. Właz żeliwny DN600 – 45T.

PREZES ZAKŁADU

Grzegorz Dąbrowski