



**SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA**  
Spółka z o.o.

**56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, tel. 0 62 785 51 54, fax 0 62 785 51 66**

NIP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleśnica k-to: 84 9584 0008 2006 0601 2807 0001  
KRS: 0000248217, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, S.R. Wrocław Fabryczna  
Kapitał zakładowy: 12.521.000 PLN

Syców, dn. 17-03-2017 r.

Nr zamówienia : Z/6/WK/2017

Realizacja dostawy materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych

Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia dot. Załącznik nr 2 TABELA D pozycje dotyczące zasuw tj. 24-28 poniżej znajduje się brakujący opis:

„Zasuwa klinowa, kołnierзова z miękkim uszczelnieniem wg PN-EN 1074, DIN 3352 części 4A i B, ISO 7259 typ A, Przyłącza kołnierzowe wg EN 1092-2, ISO 7005-1/2, Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN3202, F4), korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego ZS-400-15 (GGG 40), klin całkowicie pokryty elastomerem EPDM (wewnątrz i zewnątrz), klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów z tworzywa sztucznego, Wrzeciono z kołnierzem oporowym wykonane z litego kawałka stali nierdzewnej Z20C13 z walcowanym gwintem, tuleja uszczelniająca z mosiądzu, Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocą dwóch o-ringów, możliwość wymiany uszczelki tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym, nakrętka klina z mosiądzu, wymienialna, Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego, pokrywa i korpus łączone bezśrubowo – zasufa całkowicie rozbieralna, brak możliwości wystąpienia korozji, Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowo-proszkowe min 250 µm, przyczepność pokrycia min 12 N/mm<sup>2</sup> wg wymagań GSK, certyfikat RAL, kolor pokrycia RAL 5005 niebieski”.

PREZES ZARZĄDU

*Grzegorz Dąbrowski*